2.1 Werksbescheinigung // *Certificate of compliance*

in Anlehnung an DIN EN 10204 // *according to DIN EN 10204*

03.10.20.01

EIB/KNX BUS 75 Ohm ¦ for fixed installation

Wir bestätigen, dass die oben genannten Feldbusleitungen
gem KNX-Spez.: EN 50090-2-1 & EN 50090-2-2 gefertigt wurden.
We confirm that the above mentioned Fieldbus cables
manufactured acc.to KNX-Spec.: EN 50090-2-1 & EN 50090-2-2.

Leiterklasse:	Ø 0,8 mm: solid	
Conductor class:	*Ø 0,8 mm: eindrähtig*	
Nennspannung:	300 V (nicht für Starkstromzwecke)	
Rated voltage:	*300 V (not for high voltage purposes)*	
Prüfspannung:	Ader/Mantel: 4 kV	
Test voltage:	*core/sheath: 4 kV*	
Temperaturbereich:	fest min./max.:	-30 °C / +80 °C
	bewegt min./max.:	-
Temperatur range:	*fixed min./max.:*	*-30 °C / +80 °C*
	moved min./max.:	*-*

Brandverhalten: flammwidrig nach IEC 60332-1-2
Burning behavior: flame retardant acc. to IEC 60332-1-2

Halogenfreiheit: nach IEC 60754-1 (FRNC Typen)
Halogeen free: acc. to IEC 60754-1 (FRNC Typen)

CE - Das Produkt ist konform zur 2014/35/EU-Richtlinie (''Niederspannungsrichtlinie'').
CE - The product is conform to 2014/35/EU-Guideline (''Low-Voltage Directive'').

TKD KABEL GmbH

Nettetal, 30.01.2024

Diese Bescheinigung wurde elektronisch erstellt und ist daher ohne Unterschrift gültig!
This report has been electronically created and is therefore valid without signature!